



## FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

















## RİSK SKORU TABLOSU 5x5 Matris

Dok. No:	
Yayın Tarihi:	
Rev. Tarihi:	Rev. Tarihi: -
Rev. No:	Rev.No:00
Sayfa No:	




Adres	Sanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km Sanlıurfa/Türkiye	Bir Önceki Risk Analizi Tarihi:	26.12.2019	Çalışan Sayısı:	132	Risk Analiz Nedeni:	Deprem Sonrası Genel Risk Analizi	Kabul edilebilir (KONTROL SÜZ BIRAKMA)	Planla, müdahale et	Hemen çalışma başlat	Tolere edilemez, ÖNLEM AL
		Risk Analizi Tarihi:	24.03.2023	Engelli Çalışan:	-	Kapsamı:	Tüm Bina ve Eklentileri				
		Bir Sonraki Risk Analizi Tarihi:	23.03.2029	Toplam Çalışan Sayısı :	132						

Bina/Bölüm Adı: DEKANLIK,AMFİLER VE BÖLÜMLER

NO	FAALİYET ALANI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	Noksanlık / Eksiklik	FOTOĞRAF	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME SONRASI				TAKİP				
												DÜZELTİCİ & İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK SINIFI	SORUMLU	TERMİN TARİHİ	AÇIKLAMA	TAMAMLANMA
1	Genel	Risk Analizi	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Yapıldı	Risk analizinde belirtilen eksikliklerin giderilememesi		4	5	20	Çok Yüksek	Risk analizlerinde belirtilen hususlar öncelik sırasına göre belirtilen zamanda yapılmalı ve düzenli bir şekilde dosyalanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
2	Genel	Acil Durum Eylem Planları	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Yapıldı	Acil durum planları yapılmış ancak ilgili yerlere asılmamış		4	5	20	Çok Yüksek	Acil durum planları mevzuata uygun şekilde katlara asılmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
3	Genel	Acil Durum Kat Planları	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Yok	Binada acil durum kat planları mevcut değil		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun acil durum kat planlarının hazırlanması, binanın tüm kat ve koridorlarına asılması	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
4	Genel	Acil Durum Toplama Bölgesi	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Yapıldı	Mevzuata uygun tabir yapıldığı belgelenmemiş		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun acil durum tabirleri yapılmalı, belgelenmeli ve düzenli dosyalanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
5	Genel	Acil Durum Tatbikatları	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	2023 yılında yapıldı	Mevzuata uygun acil durum tatbikatları yapılmıştır		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun acil durum priyodik tatbikatları (deprem, yangın, sel, kimyasal madde vb.) yapılmalı, belgelenmeli ve düzenli dosyalanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
6	Genel	Sağlık Gözetimi	İş ve personel uyumsuzluğu	Meslek hastalıkları, Madi kayıp	Kısmen yapılmış	İşe giriş ve periyodik sağlık taraması yapmayan personel bulunmaktadır.		3	4	12	Yüksek	Yapılacak işe bağlı olarak yeni işe alımlar sırasında kullanılacak bir sağlık standardının hazırlanması	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
7	Genel	İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kayıt Bildirimleri	Bilgi ve belge eksikliği	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen bildirim yapılmış	Ramak kaza dahil şimdiye kadar meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporlar dosyalanmamış		4	5	20	Çok Yüksek	Ramak kaza dahil tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporlar dosyalanmalı, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporlar (3) iş günü içinde SGK'na bildirilmeli, gereken sağlık taramaları, eğitimler, ve risk analizlerinin tinden veya kısmen yapılmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
8	Genel	İlk Yardım Ekibi	Bilgi ve belge eksikliği	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Var	İlk yardım ekibinde görev alan personeller uygun değil		4	5	20	Çok Yüksek	İlk yardım ekibinde görev alacak personelin sağlık ve fiziki açıdan uygun olması, gerekli eğitim verilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılması	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
9	Genel	İlk Yardım Dolapları	Acil durumda ulaşamama	Sağlık kötüleşmesi ve ölüm.	Kısmen var	Çoğu kat ve koridorlarda ilk yardım dolabı ve ekipmanları bulunmamaktadır.		4	5	20	Çok Yüksek	İlk yardım dolabı hazırlanarak gerekli ilk yardım malzemeleri ile teçhiz edilmeli, mevzuata uygun lab. ortamı alan ve çalışma yerlerine konulmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
10	Genel	Eğitim	Eğitimsizlik	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen var	Çalışanların bir çoğu temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle mesleki eğitimleri tamamlamamıştır.		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun şekilde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara işe giriş, periyodik süreçler, iş kazası, meslek hastalığı, işyeri değişimi vb. durumlarda eğitimler verilmesi ve dosyalanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
11	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)	Yetersiz ve uygun olmayan kişisel koruyucu kullanılması	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen var	Fakültenin genelinde hem yardımcı personel (kat görevlisi) hem de lab. ortamında çalışan personel için yeterli ve mevzuata uygun KKD yeterli değildir.		4	5	20	Çok Yüksek	Özellikle kat görevlileri ve lab. çalışan personel başta olmak üzere yapılan işe bağlı olarak kullanılması gereken kişisel koruyucu standartları tespit edilmeli ve bu standartlara uygun kişisel koruyucu alınarak kullanılmalarmın sağlanması	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
12	Genel	Acil Aydınlatma	Çalışanların önünü görememesi	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen var	Acil durum merdiven çıkışları, asansör ve kapalı alanlarda olası acil durumlarda bir saatlik aydınlatmayı sağlayacak ışıkların yerleri değildir.		4	5	20	Çok Yüksek	Acil durum merdiven çıkışları, asansör ve kapalı alanlarda olası acil durumlarda bir (1) saatlik aydınlatmayı sağlayacak ışıkların yerleri tespit edilip aydınlatma yapılmalıdır	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
13	Genel	Korkuluklar	Düşme	Yaralanma ve ölüm	Var			3	3	9	Yüksek	Koridor boşlukları file dayanıklı kontrollere düzenli yapılması	3	2	6	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		

14	Genel	Merdiven	Malzeme taşımada düşme	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölümler	Kısmen uygun	Bazı merdiven basamaklarının yükseklik, genişlik ve eğimleri standartlara uygun değildir.		3	5	15	Yüksek	Merdiven basamaklarının yükseklik, genişlik ve eğimleri standartlara uygun hale getirilmeli	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
15	Genel	Elektrik-Topraklama Hatı	Elektrik akımına kapılma	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölümler		Topraklama ölçüm belgeleri bulunmamaktadır.		4	5	20	Çok Yüksek	Elektrik panoların topraklama ölçümleri yapılmalı ve belgelendirilmeli	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
16	Genel	Kaçak Akım Rölesi	Elektrik çarpması	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölümler		Kaçak akım rölesi ölçüm belgeleri bulunmamaktadır.		4	5	20	Çok Yüksek	Elektrik panolarında eksik olan kaçak akım rölesi tamamlanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
17	Genel	Çatı	Düşme sonucu yaralanma veya ölümler	Yaralanma, ölümler	Çatı girişleri kontrol altında değil	Çatı girişlerinin görevli personel dışında girişler engellenmemiş		4	5	20	Çok Yüksek	Kapılar kontrol altına alınarak kilitleti tutulmalı, personel görevlendirilmeli ve görevli personel bilgisi kapıya asılmalı	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
18	Genel	Gece Aydınlatma	Düşme, yön bulamama	Yaralanma	Kısmen var			3	4	12	Yüksek	Kontroller sık yapılmalı ve bilgilendirme yapılmalı	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
19	Genel	Paratoner	Şimşek çarpması	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölümler	Var	Bakım belgeleri mevcut değil		3	4	12	Yüksek	Paratonerlerin gerekli testleri periyodik olarak yapılmalı ve belgelendirilmeli	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
20	Genel	Öncelikli Belge ve Evraklar	Bilgi belge kaybı	Maddi ve zaman kaybı	Yok	Acil durumda kurtarılacak öncelikli belge ve ekipman taranılmamış ve numaralandırılmamış		4	4	16	Çok Yüksek	Acil durumda kurtarılacak öncelikli belge ve ekipman taranılmalı ve numaralandırılmalı	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
21	Genel	Kapılar	Güvenli alana çıkamama	Çarpma, yaralanma Maddi kayıp	Tüm kapalı alanlarda kapılar içeriye doğru açılıyor	Tüm kapalı ve açık alanların kapıları mevzuata uygun dışarı açılacak şekilde dizayn edilmiştir.		4	5	20	Çok Yüksek	Tüm kapalı ve açık alanların kapıları mevzuata uygun dışarı açılacak şekilde dizayn edilmiştir.	3	4	12	Yüksek	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
22	Genel	Asma Tavan ve su sızıntısı	Düşme	Çarpma, yaralanma Maddi kayıp	Su tesisatın geçtiği yerlerde asma tavanda suya dayanıklı malzeme kullanılmış			4	4	16	Çok Yüksek	Su tesisatın geçtiği yerlerde sızdımlar önlenmeli ölenemiyorsa suya dayanıklı malzeme kullanılmalı ve drenaj sistemi yapılmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
23	Genel	Kağıt, Karton	Yangın	Parlama, yaralanma, maddi kayıp	Havalandırma boşluklarında bulunan tutuşturucu eşyalar var	Havalandırma boşluklarında malzeme var, merdiven altlarına gelişti güzel malzeme atılmış		3	4	12	Yüksek	Havalandırma boşluklarında malzeme bulundurulmamalı	1	3	3	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
24	Genel	Lab.	Kimyasal, toz vb. bulaşı	Parlama, yaralanma, maddi kayıp, çarpma	Laboratuvarlarda göz ve vucut duşları yok	Aktif kullanılan lab. Çoğunda göz ve vucut duşları yoktur.		4	5	20	Çok Yüksek	Aktif kullanılan laboratuvarlarda mevzuata uygun, eksik olan göz ve vucut duşlarının temin edilmesi, tüm duşların periyodik bakım ve onarımları yapılmalı, belgelendirilmeli ve dosyalanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
25	Genel	Lab.lardaki Tüpler	Patlama, yangın, devrilme	Yaralanma, ölümler, maddi kayıp	Bir çok bölüm lab. tüpler mevcut.	Tüpler sabitlenmesi için önlem alınmamış Msds (malzeme güvenlik formu) eksikleri Basınçlı gaz tüpleri, vana değiştirme ve kullanıcı eğitimleri		5	5	25	Çok Yüksek	Gaz Tüpleri sabitlenmeli, kullanıma klavuzuna uygun koruma altına alınmalı, tüm gazların MSDS formlarının sağlanmalı ve herkesin bildiği kolay ulaşılabilir bir yerde saklanmalı,	3	4	12	Yüksek	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
26	Genel	Lab.	Ortam	Parlama, yaralanma, maddi kayıp, çarpma	Aktif kullanılan lab. mevcut	Aktif kullanılan bir çok laboratuvarlarda kullanımdan sonra ortam temizliği ve düzeni sağlanmamış ve dağılmış halde bırakılmış		4	5	20	Çok Yüksek	Aktif kullanılan laboratuvarların kullanımları tarafından kullanıldıktan sonra ortam temizliği ve düzeni sağlanmalı, dağılmış ekipmanlar temizlenmeli ve düzenli periyodik ve gerekli kontroller yapılmalı, kayıt altına alınmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
27	Genel	Lab.	Kesici, delici aletler	Çarpma, yaralanma Maddi kayıp	Aktif kullanılan bir çok lab. kesici ve delici aparat ve cihazlar mevcut	Kesici ve delici aparatlar ve malzemeler koruma altına alınmamış		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun kesici ve delici aparat ve malzemelerin koruma altına alınmalı, koruyucu aksamları çıkarılmamalı, periyodik kontroller yapılmalı ve belgelendirilmeli.	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
28	Genel	Lab.	Bilgi ve belge eksikliği	Parlama, yaralanma, maddi kayıp	Her bölümde lab. var	Aktif kullanılan lab. çoğunda lab. kullanma talimatları, lab. sorumlusu, hassas cihazların kalibrasyonu, cihazların kullanma talimatları, bakım onarım belgeleri yetersiz.		4	5	20	Çok Yüksek	Aktif kullanılan laboratuvarlarda mevzuata uygun şekilde laboratuvar kullanma talimatları asılmalı, laboratuvar sorumlusu belirlemeli, hassas cihazların kalibrasyonu, cihazların kullanma talimatlarının ve tüm cihazların bakım onarım belgelerinin bulundurulmalı ve dosyalanmalı.	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
29	Genel	WC	Hijyen	Meslek hastalıkları, Maddi kayıp	Her kat ve koridorlarda wc ler mevcut	Wc'lerde hijyenik el yıkama talimatları, wc kullanma talimatları ve temizlik saatlerini belirten tablo yetersiz		4	4	16	Çok Yüksek	Tüm wc'lerde hijyenik el yıkama talimatları, wc kullanma talimatları ve temizlik saatlerini belirten tablo ve bilgilendirmeler asılmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		

30	Genel	Elektrik Panoları ve Havalandırma Boşlukları	Akma kaplama, Yüksekten düşme	Yaralama,Uzuv kaybı,Ölüm, Yüksekten düşme	Elektrik panoların ve havalandırma boşluklarının olduğu yerde aralık bulunmaktadır.	Elektrik panoların ve havalandırma boşluklarının olduğu yerde kat aralarında zıgara bulunmamaktadır.		3	5	15	Çok Yüksek	Elektrik panoların ve havalandırma boşluklarının olduğu yerde kat aralarında düşmeye karşı zıgara veya benzeri önlemler alınmalı, kapılar kilitli tutulmalı	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
31	Genel	Dış Cephe	Duvardaki kaplamalar	Çarpma,yaralama maddi kayıp	Depremden dolayı dış cephe duvarların kaplamaları deforme olmuş ve düşmeler görülmektedir.	Dış cephe kaplamaların düşmelere karşı sabit olmaması		4	5	20	Çok Yüksek	Dış cephe kaplamalarının sabitlendirilmesi ve düşmelerine karşı uygun yöntemlerle engellenmeli	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
32	Genel	Çatı Katları	Su sızıntısı	Çarpma,yaralama maddi kayıp	Çatı katlarının genelinde su sızıntıları görülmektedir.	Çatı katlarının su izolasyonu yetersiz		4	5	20	Çok Yüksek	Tüm çatı katlarının periyodik kontrollerinin yapılmalı, su sızıntılarına karşı izole edilmeli, yapılan kontrol ve işlemlerin belgelendirilmesi ve dosyalandırılması	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
33	Genel	WC	Hijyen	Meslek hastalıkları, maddi kayıp	Yöneticilerin kullandığı wc lerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulunmamaktadır.	Öğrenci wc leri ve ortak kullanım wc lerinde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu eksik		4	4	16	Çok Yüksek	Tüm wc lerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
34	Genel	Düzensiz Depolama	Kaçış yollarını engelleme	Çarpma,yaralama maddi kayıp	Bir çok merdiven, merdiven altı, koridor ve havalandırma boşluklarında malzemeler bulundurulmuş geçişler engellenmiş durumdadır.	Uygun olmayan ve düzensiz depolama		4	4	16	Çok Yüksek	Merdiven, merdiven altı, koridor acil çıkış güzergahları ve havalandırma boşluklarının boş tutulmalı,geçici engelleyecek malzemeler kaldırılmalı, periyodik kontroller yapılmalı ve kayıt altına alınmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
35	Genel	Yönlendirme Levhaları	Yön bulamama	Çarpma,yaralama maddi kayıp	Yönlendirme levhaları mevcut	Toplantı odalarında, bir çok koridorda yönlendirme levhaları yetersiz		4	4	16	Çok Yüksek	Tüm bina ve bloklarda eksik olan yönlendirme levhaları tamamlanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
36	Genel	Klima	Bakım ve onarım	Çarpma,yaralama maddi kayıp	Bir çok odada klima var	Klimaların periyodik bakımlarının yapıldığına belge yoktur		4	4	16	Çok Yüksek	Tüm klimaların periyodik bakım ve onarımları yapılmalı ve belgelendirilmeli	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
37	Genel	Yangın, Yangın Dolapları	Yangın anında su olmaması	Ölüm, yaralama	Yangın dolaplarında su ve su bağlantıları yok. Yangın tüpleri mevcut ama bazılarının basıncı düşük.	Yangın Dolaplarında su ve su bağlantıları yok bazı tüplerin basıncı düşük		4	4	16	Çok Yüksek	Yangın dolaplarında su ve su bağlantıları sağlanmalı, Yangın dolapları periyodik olarak kontrol edilmeli düşük basınçlı tüpler değiştirilmeli	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
38	Genel	Deprem	Duvarlar	Kaza, yaralama maddi kayıp	Depremden dolayı oluşan çatlaklar	Depremden sonra oluşan çatlaklar, sıva dökülmeleri mevcut.		3	3	9	Orta	Duvarlardaki çatlaklar uygun malzeme ile kapatılmalı	1	3	3	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
39	Genel	Elektrik Kabloları	Akma kaplama, takılıp düşme	Çarpma yaralama maddi kayıp	Elektrik kabloları yerlerde ve dağınık	Bazı ofislerde kullanılan bir çok uzatma kabloların yerde olması		3	4	12	Yüksek	Elektrik kabloları yüksek yerde, kanalı içine alınmalı, kişilerin kaçış yolları üzerinde bulundurulmamalı	2	3	6	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
40	Genel	Kaygan Zemin	Nem	Çarpma,yaralama maddi kayıp	Kapalı alanların çoğu kaygan zemin malzemesinden yapılmıştır. Uyarı levhaları kısmen var	Zemin temizliği sonrası ve sızıntı sularına karşı kaygan zemin levhası bazı yerlerde yok		4	4	16	Çok Yüksek	Zemin temizliği sonrası ve sızıntı sularına karşı kaygan zemin levhası konulmalı	3	4	12	Yüksek	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
41	Çatı Katı	Su	Nem	Su Sızıntısı, Yaralama	Yağmur suyu birikmiyor. Giderler açık	Giderlerin periyodik olarak kontrol edilmesi		2	2	4	Düşük	Yağmur sularının ve diğer suların birikmesini önlemek,giderler periyodik olarak kontrol edilmeli	1	2	2	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
42	Asansörler	Asansör	Asansörün arızalanması	Ölüm, yaralama	Bazı asansörler çalışmıyor	Tüm asansörlerin bakım onarım belgeleri yok, yeşil etiketle etiketlenilmemiş		3	4	12	Yüksek	Asansör bakımlarının yapılmalı, Yeşil Etiket ile etiketlenilmeli, periyodik bakım onarım belgeleri dosyalanmalı	3	3	9	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
43	Ofisler	Dolaplar	Dolapların devrilmesi, içindekilerin dökülmesi	Kaza, yaralama maddi kayıp	Ofislerde bulunan dolapların sabitlenmesi ve dosyaların düşme riski,dolapların üstünde eşya var	Dolapların sabitlenmesi ve üzerinde eşya bulunması		3	4	12	Yüksek	Ofislerde bulunan dolaplar duvara sabitlenmeli Dolapların üstünde eşya bulundurulmamalı	1	4	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
44	Koridorlar, Ofisler	Su sızıntısı,Kaygan Zemin	Ergonomik Su biriktirisi	Kaza, yaralama maddi kayıp	Binanın çeşitli yerlerinde su sızıntıları görülmüştür.	Binanın çeşitli yerlerinde duvarların ve tavanların su sızıntılarının olması		4	4	16	Çok yüksek	-Binada bulunan su sızıntılarının giderilmesi, zarar gören yerlerin bakım onarımı yapılmalı	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
45	Çay Ocağı	Yangın	Acil müdahale	Yaralama	Ortak kullanılan çay ocağı adalarında yangın söndürme sistemi bulunmaması	Acil müdahale edilecek yerde yangın söndürme tüpünün olmaması		3	4	12	Yüksek	Ortak çay ocağı adalarında görüntür ve yerden 90 cm yükseklikte olacak şekilde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
46	Elektrik Panoları	Elektrik	Elektrik akımı	-Akma kaplama -Uzuv kaybı -Kaza -Maddi kayıp	Elektrik panosunun önünde engelleyici malzemeler bulundurulması, Panonun kapağında uyarı levhası bulunmaması	-Elektrik panolarına uyarı levhaları yok -Yalıtılan kilitli değil -Panolar Kilitli değil		4	4	16	Çok Yüksek	-Elektrik panolarına uyarı levhalarının asılması - Panolar kilitli olmalı - panoların önünde yalıtılan halı bulundurulmalı	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
47	Amfi	İklimlendirme	Bakım ve Onarım	Ergonomi, Mesleki Hastalık	Büyük Anfide iklimlendirme sistemi çalışmıyor	Düzenli bakım ve onarım belgeleri yok		3	4	16	Çok Yüksek	Tüm amfi ve dersliklerin iklimlendirme bakım ve onarımları yapılması, belgelendirilmesi ve dosyalandırılması	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
48	Amfi Çatısındaki Yıf İnitisi	Elektrik	Akma kaplama	Yaralama,uzuv kaybı,ölüm	Kabloları açıkta	Kabloların kapatılmaması, korunmaması		3	4	12	Yüksek	Elektrik kablolarının üzerinin kapatılmalı,güneşten korunmalı	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		

49	Kazan dairesi	Ortam	Aydınlatma	Çarpma,yaralama, maddi kayıp	Aydınlatmalar çalışmıyor	Aydınlatmalar yetersiz		3	4	12	Yüksek	Ortam yeterince aydınlatılmalı	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
50	Kazan dairesi	Döküman	Kontrolsizlik	Çarpma,yaralama, maddi kayıp	Kazan dairesi var ve çalışır durumda	Etiketlemeler bakım onarım belgeleri ve kullanma talimatının olmaması,giriş kapağı kontrol altında değil		3	4	12	Yüksek	Mevzuata uygun etiketlemeler bakım onarım belgeleri ve kullanma talimatının olmalı, girişler kontrol altına alınmalı	2	3	6	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
51	Kazan dairesi	Su	Su birikintisi	Çarpma,yaralama	Zeminde su birikintileri olmaktadır	Zeminde su birikmesi ve giderlere gitmemesi		3	4	12	Yüksek	Zeminde su birikmeleri engellenmeli	2	2	4	Düşük	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
52	Laboratuvar	Kimyasallar	Kimyasalların depolanması	Parlama, patlama yangın	Bir çok laboratuvarıda bulunan kimyasallar etiketlenmemiş,dolapta etiket yok	Dolap kimyasalları depolamak için uygun değil.		4	4	16	Çok Yüksek	Depolanan kimyasallar uygun koşullarda depolanmalı,etiketsiz kimyasal bulundurulmamalı,	2	4	8	Orta	Fak. Sek. Ramazan AYBAKAN	23.06.2023		
53																				
54																				

**Notlar:**

1. Elektrik kesintilerine karşı tüm elektronik cihaz ve ekipmanların korumak amaçlı yeterli kapasitede güç kaynaklarının temin edilmesi, aktif kullanılması, periyodik bakımlarının düzenli yapılması
2. Açık alanlardaki başı boş köpeklerin kontrol altına alınması